



- zasilanie
- powrót
- średnica rury
- typoszerę grzejników stalowych płytowych PURMO Ventil Hygiene HV, z wbudowanymi zaworami termosiatkowymi, typ 101 80 80 firmy Oventrop. Na przewodach zasilających i powrotnych zamontować przyłącze grzejnikowe proste z możliwością odcięcia przepływu.

0.5

- numer pomieszczenia.

| | | |
|---|-----------------------------------|--------|
| Pracownia Architektoniczno-Budowlana " A B A K U S " | | |
| ul. Niezdiakowskiego 11/2 78 - 300 Świdwin | | |
| Obiekt: | Adres: | |
| Szkola - kuchnia | 78-312 Sławoborze | |
| Temat: Instalacja C.O. - rozwiniecie | Rys.S - 11 1:50 | |
| Projektował: mgr inż. Daniel HUBERT | Nr Uprawnień: ZAP/0068/POOS/08 | Podpis |