



Uwagi:

1. Instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu.
2. Rury prowadzone w stołowie należy obudować płytą g-k instalując co 1m kratkę wentylacyjną.
3. Rury łączyć poprzez spawanie.
4. Połączenia rur z armaturą powinny być uszczelniane taśmą teflonową lub pastą uszczelniającą.

<p>Pracownia Architektoniczno-Budowlana " A B A K U S " ul. Niedziałkowskiego 11/2 78 - 300 Świdwin</p>		
Obiekt:	<p>Szkoła - kuchnia</p>	
	Adres:	78-312 Sławoborze
Temat:	Instalacja gazowa - aksonometria	Rys.S - 13 1:50
Projektował: mgr inż. Daniel HUBERT	Nr Uprawnień: ZAP/0068/POOS/08	Podpis