



Uwagi:

- Instalację wodociągową należy wykonać z rur wielowarstwowych PEX/Al/PEX systemu PURMO HKS z poletylenu sieciowanego z wkładką aluminiową (połączenie zaciskowe) natomiast ppoz ze stali.
- Przewody zaizolować otuliną Termaflex.
- Poziomy przewodzić w stropie w warstwie izolacyjnej.
- Instalację układać ze spadkiem min. 5‰.
- Przy armaturze przepływowej i podłączeniach urządzeń należy wykonać połączenia gwintowane.
- Urządzenia wg projektu technologicznego.

|   |                                   |                   |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| Pracownia Architektoniczno-Budowlana<br>" A B A K U S " |                                   |                   |
| ul. Niedziałkowskiego 11/2 78 - 300 Świdwin             |                                   |                   |
| Obiekt:   | Szkoła - kuchnia                  |                   |
| Adres:  | 78-312 Sławoborze                 |                   |
| Temat:  | Inst. wodociągowa - rozwinięcie   | Rys.S - 3<br>1:50 |
| Projektował: mgr inż.<br>Daniel HUBERT                  | Nr Uprawnień:<br>ZAP/0068/POOS/08 | Podpis            |